Какой должна быть пожарная безопасность избирательных участков

Руководителям объектов, где расположены избирательные участки, следует обратить внимание на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Необходимо проверить состояние электропроводов и оборудования, провести испытания сопротивления изоляции электросети.

Избирательные участки должны иметь исправные системы и установки пожарной сигнализации. Необходимо, чтобы на территории объектов или вблизи них были источники противопожарного водоснабжения (гидранты, водоемы, водонапорные башни). В помещениях необходимо установить сертифицированные огнетушители, знаки пожарной безопасности, наличие телефонной связи с указанием номера вызова пожарно-спасательной службы МЧС - 101.

Проверьте эвакуационные пути и выходы! Они должны быть шириной не менее 1,2 метра, придерживаться всегда свободными, ни в коем случае не захламлять проход, чтобы не создавать препятствий свободному движению людей. Двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению движения из здания и запираться лишь на внутренние запоры, которые легко отпираются изнутри.

В случае пожара или иного чрезвычайного происшествия на объектах следует определить порядок (систему) оповещения присутствующих и довести ее до всех людей, задействованных на избирательном участке. На видных местах необходимо разместить планы (схемы) эвакуации людей из здания и ознакомить с ними членов избирательной комиссии и избирателей.

Лица, которые определены ответственными за обеспечение пожарной безопасности, перед началом работы избирательного участка обязаны тщательно осмотреть помещения и убедиться в полном исполнении противопожарных требований.

Не разрешается использовать любые бытовые электроприборы, а также обогреватели, имеющие неисправности, открытые нагревательные элемента или изготовленные самодельным путем. Помните, что даже за незначительные нарушения мер пожарной безопасности могут поставить под угрозу не только важные документы, но и жизнь многих людей!

Зам. начальника ОНДиПР по Золотухинскому,

Поныровскому и Фатежскому районам

майор внутренней службы Д.С. Гулидов